

**WADOWICE**

Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej
TERMOWAD Sp. z o.o.

Al. Matki Bożej
Fatimskiej 32
34-100 Wadowice

+48 33 82 347 96
sekretariat@termowad.pl
termowad.pl



CIEPŁO
SYSTEMOWE



Wadowice, dnia 27.09.2024r.

DZ/24/ 01769

Informacja dla Oferentów

PEC TERMOWAD Sp. z o.o. informuje, że otrzymaliśmy zapytanie o treści:

1. „Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów opisu technicznego: w pkt2 rozdział II „Ze względu na brak miejsca po obu stronach potoku, możliwe jest jedynie wykonanie przewiertu sterowanego w kształcie „U” z powierzchni terenu. Jedyną technologią możliwą do zastosowania jest kabel CasaFlex firmy BRUGG.” Natomiast w zestawieniu materiałów pkt.9 Zamawiający wymienia Kabel ciepłowniczy FLEXWELL FHK 98/171 mm. Prosimy o potwierdzenie , iż przewiert należy wykonać stosując kabel ciepłowniczy FLEXWELL.”

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na przesłane pytanie:

Potwierdzamy, że przewiert należy wykonać stosując kabel ciepłowniczy FLEXWELL FHK 98/171 mm.

Z poważaniem

**DYREKTOR TECHNICZNY
PROKURENT**

mgr inż. Mateusz Korta