

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ



Sp. z o.o.

Właściciel: Gmina Wadowice

Kapitał zakładowy 6 903 000 zł

KRS 0000118717 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

34-100 WADOWICE, Al. Matki Bożej Fatimskiej 32

DZ /17/00672

Wadowice, dnia 27.04.2017r.

INFORMACJA

W przetargu nieograniczonym na "Dostawę kompaktowych węzłów ciepłowniczych" ogłoszonym w dniu 18.04.2017r. nr sprawy 3/2017. wpłynęły następujące pytania:

Uprzejmie proszę o informację, czy możemy zastosować w węzłach cieplnych:

- 1. Wymienniki płytowe lutowane Alfa Laval zamiast wymienników JAD*
- 2. Izolację cieplną z pianki z polipropylenu, nie zawierającej freonu o współczynniku przewodności cieplnej 0,035 W/m²K. Izolacja wielokrotnego montażu i demontażu, zatraskowa, bez konieczności stosowania dodatkowych obejm i mocowań. W załączeniu karta katalogowa izolacji.*
- 3. termometry z zakresem pomiaru fi 100mm albo fi 80mm: wysoki parametr: 0-160 st C, niski parametr: 0 - 120 st C*
- 4. manometry fi 100mm albo fi 80mm: wysoki parametr: 0 - 1,6Mpa, niski parametr: 0 - 1,0Mpa*
- 5. Umowa zawarta projektantem, której dołączenie do oferty wymaga zamawiający będzie miała nieczytelne kwoty wynagrodzenia, gdyż jest to informacja przeznaczona wyłącznie do informacji stron umowy. Czy zamawiający nie odrzuci z tego powodu złożonej oferty?*
- 6. Czy spełnienie warunków posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej przez jednego z konsorcjanta wspólnie składającego ofertę w konsorcjum jest wystarczające.*

W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy:

- ad 1). W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że nie dopuszczamy zastosowania wymienników płytowych w kompaktowych węzłach ciepłowniczych.
- ad 2). W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że dopuszczamy zastosowanie izolacji cieplnej z pianki z polipropylenu, nie zawierającej freonu o współczynniku przewodności cieplnej 0,035 W/m²K. w kompaktowych węzłach ciepłowniczych.
- ad 3). W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że dopuszczamy zastosowanie termometrów o średnicy fi 100 mm w zakresie: wysoki parametr: 0 - 160°C, niski parametr 0 - 120 °C w kompaktowych węzłach ciepłowniczych.
- ad 4). W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że dopuszczamy zastosowanie manometrów o średnicy fi 100 mm w zakresie: wysoki parametr: 0 - 1,6 Mpa, niski parametr 0 - 1,0 Mpa w kompaktowych węzłach ciepłowniczych.
- ad 5). Zamawiający informuje że nie odrzuci z tego powodu złożonej oferty.
- ad 6). Zamawiający informuje że spełnienie warunków posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej przez jednego z konsorcjanta wspólnie składającego ofertę w konsorcjum jest wystarczające.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Wiesław Wróbel