



WADOWICE
Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej
TERMOWAD Sp. z o.o.

Al. Matki Bożej
Fatimskiej 32
34-100 Wadowice

+48 33 82 347 96
sekretariat@termowad.pl
termowad.pl



Wadowice, dnia 19.05.2026r.

DZ/26/00823

Informacja od Zamawiającego

Zgodnie z postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2026 na wykonanie zadania pt.: „Wykonanie instalacji elektrycznej i szaf sterujących wraz z okablowaniem na Kotłowni Rejonowej ul. Młyńska 96 w Wadowicach według załączonej dokumentacji.” ogłoszonym w dniu 12.05.2026r., informujemy, że wpłynęło pytanie o następującej treści:

„Dzień dobry,

W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania „Wykonanie instalacji elektrycznej i szaf sterujących wraz z okablowaniem na Kotłowni Rejonowej ul. Młyńska 96 w Wadowicach według załączonej dokumentacji” zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby odczytu prędkości obrotowej falownika pompy PO1 należy przewidzieć 80 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
- 2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby odczytu prędkości obrotowej falownika pompy PO2 należy przewidzieć 85 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
- 3. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby odczytu prędkości obrotowej falownika pompy PO3 należy przewidzieć 90 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
- 4. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby odczytu prędkości obrotowej falownika pompy PO5 należy przewidzieć 95 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
- 5. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby odczytu prędkości obrotowej falownika pomp gorącego zmieszania PGZ1, 2, 3, 5 należy przewidzieć 100 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
- 6. zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby odczytu prędkości obrotowej falownika pompy gorącego zmieszania PGZ4 należy przewidzieć 100 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
- 7. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby odczytu prędkości obrotowej falownika pomp zimnego zmieszania PZZ1, 2 należy*



- przewidzieć 100 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej*
- 8. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby pomiaru przepływu wody zasilającej kocioł K1 należy przewidzieć 30 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
 - 9. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby pomiaru przepływu wody zasilającej kocioł K3 należy przewidzieć 40 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
 - 10. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby pomiaru przepływu wody zasilającej kocioł K4 należy przewidzieć 50 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
 - 11. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby pomiaru przepływu wody przez zimne zmieszanie należy przewidzieć 100 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
 - 12. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby pomiaru ciśnienia powrotu oraz zasilania sieci ciepłowniczej należy przewidzieć 80 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
 - 13. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby pomiaru poziomu wody w zbiornikach ZUS1, ZUS2 oraz ZUS3 należy przewidzieć 95 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
 - 14. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby pomiaru temperatury zewnętrznej należy przewidzieć 75 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
 - 15. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby pomiaru temperatury wody powrotu oraz zasilania sieci ciepłowniczej należy przewidzieć 60 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
 - 16. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby pomiaru temperatury wody zasilającej kotły K1, K3 oraz K4 należy przewidzieć w sumie 80 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
 - 17. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby odczytu pozycji zaworu regulacyjnego ZR1 należy przewidzieć 25 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
 - 18. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby odczytu wodomierza wody zasilającej sieć należy przewidzieć 100 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej.*
 - 19. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla okablowania na potrzeby odczytu wodomierzy wody uzupełniającej dla starej oraz nowej części kotłowni należy przewidzieć 100 metrów trasy kablowej. Jeśli nie, prosimy o podanie długości trasy kablowej...”*

Ad. 1-19 Zamawiający informuje, że Wykonawca ustala długość przewodów i tras kablowych wykonanych z nowych korytek kablowych stalowych ocynkowanych w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną na terenie Kotłowni Rejonowej.



20. Prosimy o potwierdzenie że w zakresie wykonawcy jest przebicie w podłodze w dyżurce na potrzeby prowadzenia nowoprojektowanych tras oraz kabli.

Ad. 20 Zamawiający informuje, że przebicie w podłodze w dyżurce na potrzeby prowadzenia nowoprojektowanych tras oraz kabli wykonuje Wykonawca.

21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy przepusty kablowe pomiędzy halami kotłowni a pomieszczeniem dyżurki należy wykonać w klasie odporności ogniowej? Jeśli tak, prosimy o podanie wymaganej klasy odporności ogniowej (np. EI 60 lub EI 120).

Ad.21 Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykonanie przepustu kablowego pomiędzy halami kotłowni a pomieszczeniem dyżurki.

Zamawiający informuje, że wszystkie przewody i kable mają przejść przez przebicie w podłodze w dyżurce które wykonuje Wykonawca.

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 17.06.2026 Prośbę swoją motywujemy koniecznością dokonania szczegółowej analizy technicznej w oparciu o przesłane przez nas zapytania doprecyzowujące. Uzyskanie odpowiedzi na kluczowe kwestie techniczne (m.in. długości tras kablowych oraz zakres dostaw aparatury) pozwoli nam na przygotowanie rzetelnej i kompleksowej oferty, w pełni odpowiadającej Państwa potrzebom.

Ad.22 Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Zbigniew Piskorz

