

**WADOWICE**

Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej
TERMOWAD Sp. z o.o.

Al. Matki Bożej
Fatimskiej 32
34-100 Wadowice

+48 33 82 347 96
sekretariat@termowad.pl
termowad.pl



CIEPŁO
SYSTEMOWE



Wadowice, dnia 23.09.2024r.

DZ/24/01749

Informacja dla Oferentów

PEC TERMOWAD Sp. z o.o. informuje, że otrzymaliśmy zapytanie o treści:

1. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem kolan preizolowanych prefabrykowanych dla wszystkich łuków w zakresie kątów 5 – 90° oraz potwierdzenie, że jeśli oferent planuje zastosować jedynie kolana prefabrykowane (nie planuje stosować kolan wykonanych na budowie) to nie ma potrzeby posiadać i załączać badań muf kolanowych.”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na przesłane pytanie:

Zgodnie z Załącznikiem nr. 2 do Części III SWZ pt.: „Wymagania dla elementów systemu rur preizolowanych”, pkt V, Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem kolan preizolowanych prefabrykowanych dla wszystkich łuków w zakresie kątów 5 – 90°.

W sytuacji gdy oferent planuje zastosować tylko i wyłącznie kolana preizolowane prefabrykowane nie będzie zobowiązany do przedkładania badań muf kolanowych.

Z poważaniem

DYREKTOR TECHNICZNY
PROKURENT

mgr inż. Mateusz Korta