

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ



Sp. z o.o.

Właściciel: Gmina Wadowice

Kapitał zakładowy 6 903 000 zł

KRS 0000118717 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

34-100 WADOWICE, Al. Matki Bożej Fatimskiej 32

PEC / 510 / 2016 Wadowice, dnia 10.05.2016 r.

INFORMACJA

W postępowaniu nr 1/2016 na „*Dostawę kompaktowych węzłów ciepłowniczych*”, informujemy, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Z uwagi na zapisy w SIWZ oraz "WYMAGANIACH TECHNICZNYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH" naruszające postanowienia

"Regulaminu Udzielania Zamówień Na Dostawę, Usługi Oraz Roboty Budowlane" (w szczególności zapisy & 5) obowiązującego w TERMOWAD Sp. z o.o. prosimy o wyjaśnienia oraz zmianę niektórych zapisów ograniczających zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Pytanie 1.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający napisał:

..10. 2. Zamawiający nie przewiduje, aby oferenci mogli być obecni przy otwieraniu ofert. Informacje o których mowa w punkcie 10.1. dostarczone zostaną oferentom na piśmie. "

oraz

..10.4. Zamawiający informuje, że wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie są tajne, z zastrzeżeniem pkt. 10.1, i nie będą one udostępniane innym uczestnikom postępowania."

Dotychczas to oferent wskazywał które części oferty są tajne (i dotyczyło to zazwyczaj bilansu finansowego firmy), dlatego nie wiemy skąd u Zamawiającego takie stwierdzenie?

Z uwagi, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego domagamy się, aby otwarcie miało charakter jawny w którym mogą uczestniczyć przedstawiciele firm biorących udział w postępowaniu. Dodatkowo prosimy o możliwość przejrzenia ofert w dniu otwarcia ofert, po otwarciu jawnym, jak to ma miejsce na innych przetargach prowadzonych w trybie „przetargu nieograniczonego”.

Pytanie 2.

W Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający napisał:

..11.5. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena łączna brutto”.

Prosimy zatem Zamawiającego o podanie jaki należy przyjąć podatek Vat?

Pytanie 3.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający napisał:

„3. Węzły ciepłe zaprojektować i wykonać, jako wymiennikowe z wymiennikami typu JAD z izolacją oraz armaturą po stronie wysokoparametrowej na ciśnienie robocze 1.6 MPa. ”

oraz

.V. Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i armatury innej niż wymienione powyżej pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych, użytkowych i funkcjonalnych. Zmiany te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie projektowania poszczególnych węzłów ciepłych. Podane nazwy materiałów lub urządzeń służą do określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności w przypadku wprowadzenia zmian."

Czy w tym przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymienników równoważnych np.: płytowych lutowanych z jednoczesnym zagwarantowaniem ich niezawodności pracy do 60 miesięcy.

Pytanie 4.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający napisał:

Tel. / fax.

(33) 823-47-96, 823-52-71

e-mail: sekretariat@termowad.pl

NIP 551-000-76-99

REGON 070547965

Konto bankowe:

BANK PEKAO SA O / Wadowice
80 1240 4197 1111 0000 4691 2828

„Po stronie sieciowej węzła zabudować filtroomulniki magnetyczne typu FOM z izolacją.”

Jakie filtroomulniki ma Zamawiający na myśli filtroomulniki magnetyczne ze stali czarnej czy stali nierdzewnej?

Pytanie 5.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający napisał:

..5. Po stronie instalacyjnej uwzględnić pomiary ciśnienia na zasilaniu i na powrocie obiegu c.o. przed i za pompą, ciepłomierzem, odmulaczem, na rurze wzbiorczej naczynia przeponowego (należy zastosować manometry o zakresie 0-0.6MPa średnicy tarczy 100mm oraz przyłączy M 20 x 1.5).

Czy po stronie instalacyjnej można zastosować filtr który będzie pełnił funkcję odmulacza czy należy zastosować filtroomulnik jeśli tak to jaki?

Pytanie 6.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający napisał:

..3. Regulator Trovis i moduł EM 5573 montować w oddzielnej skrzynce z ograniczeniem dostępu do panelu regulacji.

4. Zasilanie rozdzielnic opomiarowane (licznik energii elektrycznej)"

Opis nie do końca zrozumiały, prosimy o rozwinięcie myśli Zamawiającego, czy należy wykonać 2 niezależne rozdzielnie? Oraz w którym miejscu umieścić podlicznik energii elektrycznej?

Pytanie 7.

Prosimy także o możliwość obejrzenia wykonanych węzłów cieplnych po zakończeniu zadania.

Oczywiście przez oferentów biorących udział w postępowaniu.

Ad.1. W odpowiedzi na przesłany wniosek informujemy że nie zmieniamy zapisów w pkt. 10 Tryb otwarcia ofert w SIWZ.

Zapisy w punkcie 10 nie ograniczają zachowania uczciwej konkurencji oraz zapewniają równe traktowanie wszystkich wykonawców.

Ad.2 W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że należy przyjąć aktualnie obowiązujący podatek VAT.

Ad.3 W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że nie dopuszczamy zastosowania wymienników płytowych w kompaktowych węzłach cieplowniczych.

Ad.4 W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że filtroomulniki magnetyczne mają być wykonane ze stali ocynkowanej.

Ad.5 W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że można zastosować filtr.

Ad.6 W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że w SIWZ w załączniku nr 7 WYMAGANIA TECHNICZNE WĘZŁÓW CIEPLNYCH w rozdziale III. Instalacja elektryczna i AKPiA zmieniamy treść pkt.3 i 4.

Nowe brzmienie

3. Regulator Trovis i moduł EM 5573 montować w oddzielnej skrzynce z ograniczeniem dostępu do panelu regulacji - zasilanej z rozdzielnicy.

4. Podlicznik energii elektrycznej umieścić w rozdzielnicy na zasilaniu rozdzielnicy.

Ad.7 W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że nie przewidujemy możliwości obejrzenia wykonanych węzłów cieplnych po zakończeniu zadania przez oferentów biorących udział w postępowaniu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Wróbel