



BM Budowa Sp. z o.o.

40-486 Katowice, ul. Kolistą 25

NIP: 954 276 91 96, Tel. 728 950 418, biuro@bmbudowa.pl

Katowice, dnia 29.03.2024 r.

TK M.Traczewski T.Kwaśnicki s.c.

ul. A. Nikła 3

43-300 Bielsko-Biała

Dot.: „Wykonanie projektu magistrali ciepłowniczej wraz z przyłączem do nowobudowanego budynku Powiatowej Straży Pożarnej.”

W odpowiedzi na wiadomość mailową z dnia 27.03.2024 r., w sprawie uzgodnienia przyłącza ciepłowniczego w związku z realizacją w/w zadania informujemy, że w rejonie objętym przedmiotowym opracowaniem projektuje się sieć kanalizacji deszczowej. W miejscu kolizji z projektowanym przyłączem ciepłowniczym, żelbetowy kanał deszczowy DN900 posadowiony jest na rzędnej dna przewodu 259,40 m n.p.m. Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci kanalizacji deszczowej, zachowując odległość pionową od przewodu min. 0,3 m.

 **BM Budowa Sp. z o.o.**
PREZES/ZARZĄDU
mgr inż. budownictwa Bartłomiej Mucha