

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

TK M.Traczewski
T.Kwaśnicki s.c.
ul. A. Nikla 3
43-300 Bielsko-Biała

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1160693.1.24
546/24

Kraków, 16.04.2024

Dot.: warunków technicznych, jakie należy zachować względem sieci gazowej w związku z budową magistrali ciepłowniczej wraz z przyłączem w m. Wadowice, ul. Polna/Błonie.

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Zakład Gazowniczy w Krakowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	dn 110	PE	Kraków-Nowa Huta ul. Polna/Błonie		Data wykonania 19.07.2021

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Szerokość strefy kontrolowanej, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągów dla sieci gazowej średniego ciśnienia:
- dn 110 PE wynosi 1,0 m, tj. po 0,5 m po obu stronach gazociągu.
2. Odległość pionowa pomiędzy ściankami krzyżujących się przewodów/rur osłonowych powinna być nie mniejsza niż 0,2 m. Z uwagi na wpływ temperatury odległość pionowa pomiędzy ściankami zewnętrznymi gazociągu/rur osłonowych, a ciepłociągiem, powinna być nie mniejsza niż 0,4 m. Pozostawienie mniejszej odległości wymaga zastosowania odpowiedniej osłony termicznej.
3. Kąt skrzyżowania z gazociągiem, kanału ciepłowniczego powinien wynosić minimum 60°.
4. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1

m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.

5. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.

7. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Wadowicach, ul. Wenecja 3, Wadowice. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

8. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót

9. Ważność warunków określa się do dnia 17.04.2026.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Z poważaniem


Klaudia Metelska

Sprawę prowadzi: Klaudia Metelska tel. (12) 628 11 66, kom. 885 920 259,
e-mail: klaudia.metelska@psgaz.pl, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Do wiadomości:

- Gazownia w Wadowicach
- Sekcja Ewidencji Majątku

Załączniki:

- mapa sytuacyjna