

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała

Adres do korespondencji
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: nr +48 32 606 0 616



1048029984



Nr pisma: TD24-05-0416136-01
Data pisma: 27.05.2024 r.
Sprawa: Usunięcie kolizji z obiektem sieci elektroenergetycznej

TK Mateusz Traczewski
Tadeusz Kwaśnicki s.c.
ul. Bystrzańska 94
43-300 BIELSKO-BIAŁA

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na złożony wniosek informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie Kolizji.

Przesyłamy Państwu także warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej (dalej: „**warunki techniczne**”), które są ważne dwa lata.

Co potrzebujemy, żeby przygotować niezbędne dokumenty do podpisania?

Żebyśmy mogli podpisać i przygotować Porozumienie kolizyjne potrzebujemy, aby Inwestor dostarczyć do nas na podany poniżej adres e-mail lub pocztą na adres korespondencyjny naszej Spółki: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała:

I. dokumenty, które identyfikują Inwestora jako stronę w sprawie:

- dla przedsiębiorców – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS,
- dla spółki cywilnej – umowę spółki,
- decyzję o nadaniu NIP i REGON;
- nr PESEL

II. dokumenty zawierające numery działek, których dotyczy usunięcie Kolizji i numery ich Ksiąg Wieczystych,

- tzn. działek, na których urządzenia znajdują się obecnie oraz działek, na których będą zlokalizowane urządzenia po usunięciu Kolizji, z informacją, które z nich są drogami publicznymi, własnością Inwestora lub osób trzecich;
- mapkę sytuacyjną - wysokościową/zasadniczą z projektowaną lokalizacją nowych urządzeń, które powstaną po usunięciu Kolizji.

Jak może Inwestor podpisać dokumenty?

W celu zawarcia Porozumienia kolizyjnego należy skontaktować się z:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Eksploatacji, sprawę prowadzi Pan Mariusz Góra nr tel. 33 847 56 17, mariusz.gora@tauron-dystrybucja.pl

Przy kontakcie z nami prosimy o podanie numeru warunków technicznych.

Kiedy możemy zmienić naszą decyzję?

Możemy wycofać naszą zgodę lub zmienić jej warunki, jeżeli:

- podane przez Inwestora informacje lub dostarczone dokumenty okazałyby się nieprawdziwe bądź nieaktualne, lub
- nie dojdzie do podpisania Porozumienia kolizyjnego w okresie ważności warunków technicznych, lub
- wystąpią nieprzewidziane okoliczności, które wpłyną na warunki techniczne.

Załączniki:
1x- warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej + mapa


Kopia:
1xOME/MG/2024

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 455 650,50 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

Z wyrazami szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Kierownik Wydziału Eksploatacji


Wiesław Kowalski

tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
Siedziba w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
TERMOWAD Sp. z o.o.
Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32
34-100 WADOWICE

Bielsko-Biała 27.05.2024 roku

TD/OBB/OME/K/WT/MG/217/2024

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ROZDZIELCZEJ (BEZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO)

W związku z kolizją projektowanej inwestycji: **Budowa magistrali ciepłowniczej wraz z przyłączem do nowobudowanego budynku Powiatowej Straży Pożarnej w Wadowicach przy ul. Polnej, Błonie** z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

- 1.1. Linii kablowej SN (15kV)
- 1.2. Linii kablowych nN (0,4kV)

2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:

- 2.1. Istniejącą linię kablową SN (15kV) GPZ Zaskawie – Świnna Poręba w miejscach oznaczonych na planie literą „A” typu: 3 x YHAKXS 1x240mm² relacji: słup SN nr BBW144937 – stacja transformatorowa nr BBW31237 „Wadowice Błonie” należy przebudować poza miejsce kolizji z zastosowaniem kabla typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm² 12/20kV z zachowaniem pierwotnego układu połączeń.
- 2.2. Istniejącą linię kablową nN (0,4kV) oznaczoną na planie literą „B” zasilaną ze stacji transformatorowej nr BBW30405 „Wadowice Piekarnia” obw. Wapian typu: YAKY 4x240mm² relacji: stacja transformatorowa nr BBW30405 „Wadowice Piekarnia” – złącze kablowe nN nr ZK-2122 należy przebudować poza miejsce kolizji z zastosowaniem kabla typu YAKXS 4x240mm² lub NA2XY-j 4x240mm² zachowując pierwotny układ połączeń.
- 2.3. Istniejącą linię kablową nN (0,4kV) oznaczoną na planie literą „C” zasilaną ze stacji transformatorowej nr BBW31237 „Wadowice Błonie” obw. ZK-BBW10812 typu: YAKY 4x120mm² relacji: złącze kablowe nr ZK-2134 – złącze kablowe nN nr ZK-BBW11389 należy przebudować poza miejsce kolizji z zastosowaniem kabla typu YAKXS 4x120mm² lub NA2XY-j 4x120mm² zachowując pierwotny układ połączeń.


- verte -

- 2.4. Istniejącą linię kablową nN (0,4kV) oznaczoną na planie literą „D” zasilaną ze stacji transformatorowej nr BBW31237 „Wadowice Błonie” obw. ZK-BBW10812 typu: YAKY 4x120mm², NA2XY-j 4x120mm² relacji: złącze kablowe nr ZK-BBW10812 – złącze kablowe nN nr ZK-2134 należy przebudować poza miejsce kolizji z zastosowaniem kabla typu YAKXS 4x120mm² lub NA2XY-j 4x120mm² zachowując pierwotny układ połączeń.
- 2.5. Istniejącą linię kablową nN (0,4kV) oznaczoną na planie literą „E” zasilaną ze stacji transformatorowej nr BBW31237 „Wadowice Błonie” obw. ZK-BBW10812 typu: YAKY 4x120mm² relacji: złącze kablowe nr ZK-BBW10812 – złącze kablowe nN nr ZK-710 należy przebudować poza miejsce kolizji z zastosowaniem kabla typu YAKXS 4x120mm² lub NA2XY-j 4x120mm² zachowując pierwotny układ połączeń.
- 2.6. Podczas układania linii kablowych nN (0,4kV) i SN (15kV), a także podczas niwelacji terenu pod inwestycję należy zachować najmniejsze dopuszczalne głębokości ułożenia kabli w ziemi oraz w rurach osłonowych, odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi oraz najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych określone w normie N-SEP-E-004
- 2.7. Należy zachować minimalną odległość linii kablowych od krawędzi dróg, terenów utwardzonych, wjazdów, fundamentów wynoszącą 0,5m.
- 2.8. W miejscach skrzyżowania poprzecznego istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia podziemnego, dróg, wjazdów z projektowanymi kablami SN i nN oraz istniejącymi kablami nN i SN należy zabezpieczyć je poprzez założenie na nie rur ochronnych i ochronnych-dwudzielnych $\Phi 160$ – kable SN oraz $\Phi 110$ – kable nN. Założone osłony powinny wystawać co najmniej 50cm z każdej strony poza obrys obiektu.
- 2.9. W zakresie przebudowy sieci oświetleniowej wniosek został przekazany do TAURON Nowe Technologie, Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków, 31-951 Kraków ul. Osiedle Zgody 14 w celu wydania warunków usunięcia kolizji. Odpowiedź zostanie przesłana oddzielnym pismem.**
3. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
4. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego i wykonawczego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
6. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
7. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
8. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.
9. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Wadowice, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
10. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
11. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi

- normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.
12. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
 13. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych.
 14. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
 15. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
 16. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia, w którym określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków odpowiedzialności pomiędzy stronami.
 17. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze stroną TD S. A.
 18. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
 19. Osoba do kontaktu Mariusz Góra, telefon 338475617.

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Bielsku-Białej
Kierownik Wydziału Eksploatacji


Wiesław Kowalski

Kopia:
1xOME/MG/2024