

WPWiK/ 20 /U/ 2024

Wadowice dn. 10.04.2024r.

Projektant:

TK M.Traczewski T.Kwaśnicki s.c.
Ul. A.Nikła 3
43-300 Bielsko – Biała
e-mail: tk@tkbb.pl

Investor:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
TERMOWAD Sp. z o.o.
Al. M.B. Fatimskiej 32
34-100 Wadowice

Dotyczy: magistrali ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku Straży Pożarnej w Wadowicach
(rejon ul. Polna / Błonie)

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach w odpowiedzi na pismo o uzgodnienie trasy „magistrali ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku Straży Pożarnej w Wadowicach (rejon ul. Polna / Błonie)” pozytywnie uzgadnia trasę, pod następującymi warunkami:

1. W miejscach skrzyżowań rurociągów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej z projektowaną siecią ciepłowniczą należy zabudować na sieci ciepłowniczej rury ochronne.
2. Zachować odległości pionowe min. 0,3 m pomiędzy projektowaną krawędzią kanału ciepłowniczego lub jego rury osłonowej a istniejącym rurociągiem wodociągowym i kanalizacją sanitarną (zewnątrzną krawędzią ścian rurociągów).
3. W miejscu ponadnormatywnych zbliżeń równoległych do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, założyć na projektowanej magistrali ciepłowniczej rury ochronne (zgodnie z załącznikiem nr 1)
4. Przed przystąpieniem do prac należy wystąpić do WPWiK Sp. z o.o. ze zleceniem o płatny nadzór branżowy, przedstawiając profil skrzyżowania z naszą siecią oraz poinformować o terminie rozpoczęcia prac.
5. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych WPWiK Sp. z o.o. Wadowice należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami i pod naszym nadzorem.
6. W przypadku uszkodzenia sieci wod. - kan. wynikłych na skutek prowadzonych robót, koszty ich usunięcia poniesie Wykonawca.

KIEROWNIK
Wydziału Sieci Wod.-Kan

inż. Zbigniew Widlarz

Otrzymują:

- 1) Adresat + załącznik nr 1
- 2) A/a (A.Sparzyńska)