

**WADOWICE**

Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej
TERMOWAD Sp. z o.o.

Al. Matki Bożej
Fatimskiej 32
34-100 Wadowice

+48 33 82 347 96
sekretariat@termowad.pl
termowad.pl



CIEPŁO
SYSTEMOWE



Wadowice, dnia 27.09.2024r.

DZ/24/ 01764

Informacja dla Oferentów

PEC TERMOWAD Sp. z o.o. informuje, że otrzymaliśmy zapytanie o treści:

1. *Czy rozdzielnica ma posiadać automatykę SZR?*
2. *Czy wymagane są jakieś pomiary na odpływach? Liczniki, analizatory amperomierze?*
3. *Czy aparaty zasilające mają być wysuwne czy stacjonarne?*
4. *Jaka ma być forma wygradzenia rozdzielnic?*
5. *Czy rozdzielnica ma posiadać jakąś komunikację?*

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na przesłane pytanie:

1. **W ramach zadania należy wymienić SZR w RG3 i RG4.**
2. **Zamawiający wymaga zamontowania woltomierzy i amperomierzy przy wyłącznika głównych.**
3. **Zamawiający wymaga aparatów zasilających stacjonarnych.**
4. **Zamawiający wymaga aby rozdzielnica była zabudowana.**
5. **Zamawiający nie wymaga posiadania przez rozdzielnicę komunikacji.**

Z poważaniem

DYREKTOR TECHNICZNY
PROKURENT

mgr inż. Mateusz Korta