

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ



Sp. z o.o.

Właściciel: Gmina Wadowice

Kapitał zakładowy 6 903 000 zł

KRS 0000118717 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

34-100 WADOWICE, Al. Matki Bożej Fatimskiej 32

PEC /479 / 2016 Wadowice, dnia 05.05.2016 r.

I N F O R M A C J A

W postępowaniu nr 1/2016 na „*Dostawę kompaktowych węzłów ciepłowniczych*”, informujemy, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Z uwagi na istniejące zapisy w SIWZ oraz "WYMAGANIACH TECHNICZNYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH" w istotny sposób zawężające krąg potencjalnych oferentów zwracamy się do Państwa z prośbą o zmiany niektórych wymogów formalnych i technicznych tak aby było możliwe złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty.

1. Prosimy o uchylenie wymogu (pkt. 7.1 SIWZ) zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę Kierownika robót instalacyjnych i Kierownika robót elektrycznych. Przedmiotem przetargu jest tylko dostawa węzłów bez robót instalacyjno-montażowych a więc w/w osoby nie są potrzebne do poprawnej realizacji zadania i nic nie wnoszą do sprawy.

Prosimy również o zgodę na korzystanie przez Wykonawcę, w zakresie wykonania i uzgodnienia projektów węzłów, z usług uprawnionych projektantów z branży instalacyjnej i elektrycznej ale nie będących pracownikami zatrudnionymi przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Stosowne uprawnienia projektantów oraz ich oświadczenie o podjęciu się wykonania projektów węzłów dla Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu przetargowym przedłożyć Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania (może to stanowić załącznik do Umowy pomiędzy stronami).

2. Prosimy o akceptację udokumentowania posiadanej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy (pkt. 7.2 SIWZ) poprzez przedstawienie referencji na wykonanie łącznie min. 100 węzłów na przestrzeni ostatnich 3 lat (od 2013r. do 2015 r.) w tym wykonanie co najmniej 15 szt. węzłów ciepłych dla jednego odbiorcy w jednym roku.

3. Z uwagi na przewidywana wartość realizacji przedmiotu przetargu, znacznie niższą niż określone w pkt. 7.3 SIWZ wymagania w zakresie udokumentowania zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawcy prosimy o akceptację dla informacji bankowej o wysokości posiadanych przez Wykonawcę środków na wielkość co najmniej 600.000,00 zł.

4. Prosimy o zmianę zapisu pkt. 7.7 SIWZ i akceptację wymogu posiadania przez Wykonawcę tylko certyfikatu ISO 9001 jako najbardziej istotnego w przypadku produkcji węzłów ciepłych.

5. Wnosimy o uchylenie wymogu (pkt. 7.8 SIWZ) odrębnej deklaracji zgodności i oznaczenia CE dla części elektrycznej (rozdzielni zasilająco - sterowniczej). Szafka sterownicza węzła jest składana w całości z elementów posiadających swoje indywidualne oznaczenia CE (lub deklaracje zgodności). Poszczególne elementy nie są przetwarzane a więc nie ma potrzeby odrębnego oznaczania CE lub wystawiania deklaracji zgodności. Deklaracja zgodności lub znak CE jest wystawiana dla węzła cieplnego.

6. Z uwagi na niewielkie moce węzłów będących przedmiotem przetargu ich długości będą niewiele większe niż max. długość modułu określona w zał. Nr 7 pkt.I.1. Wnosimy zatem o uchylenie zapisu dotyczącego wykonania modułowego węzłów. Proponujemy zapisać że węzły winny mieć możliwość podziału na 2 części.

7. Czy zapis w zał. Nr 7 pkt. I.4 "... minimalna wysokość usytuowania urządzeń wynosi 50cm nad poziomem posadzki" należy traktować jako wymóg bezwzględny czy raczej jako zalecenie do wykonania w miarę możliwości technicznych jakie będzie dawać wielkość wymiennikowni. Zaznaczamy, że węzły wyposażone w wymienniki typu JAD będą miały bez tego wymogu wysokość ok. 190 - 200 cm i umieszczanie elementów węzła na wysokości 50 cm od posadzki spowoduje znaczne zwiększenie wysokości węzłów i mogą się one nie mieścić w wymiennikowniach.

8. Wnosimy o uchylenie wymogu w zał. nr 7 pkt. I.6 " Ramę węzła wykonać jako zespoloną w kształcie prostopadłościanu ". Tego typu ramy wykonują tylko nieliczni producenci węzłów. Utrzymywanie w mocy tego wymogu znacznie ogranicza grono oferentów. Konstrukcja wsporcza węzła jest tylko elementem pomocniczym urządzenia i nie stanowi o jego jakości i trwałości. Prosimy zatem o nie określanie kształtu konstrukcji wsporczej węzła w wymaganiach przetargowych.

Ad.1 W odpowiedzi na przesłaną prośbę informujemy że zmieniamy zapis pkt. 7.1 SIWZ.

Nowe brzmienie

7.1 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; tj. musi wskazać następujące osoby:

- Projektant w branży instalacyjnej – musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Wymagane doświadczenie min. 1 rok.
- Projektant w branży elektrycznej - musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Wymagane doświadczenie min. 1 rok.

W wykazie osób (zgodnie z załącznikiem nr 4) muszą być wskazane wszystkie osoby, o których mowa powyżej. Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego, że osoby wskazane w wykazie osób, podejmą się wykonania projektów. Załączyć uprawnienia projektantów wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Umowa z projektantem będzie załącznikiem do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Ad.2 W odpowiedzi na przesłaną prośbę informujemy że zmieniamy zapis pkt. 7.2 SIWZ.

Nowe brzmienie

7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, że posiada odpowiednią – wymaganą przez Zamawiającego - wiedzę i doświadczenie, aby wykonać prawidłowo zamówienie. W tym celu Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat (2015, 2014, 2013) przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 100 szt. węzłów cieplnych, w tym wykonał co najmniej 15 szt. węzłów cieplnych w ramach jednej umowy w jednym z ostatnich trzech lat (2015, 2014, 2013) przed terminem składania ofert.

Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych dostaw z podaniem ilości wykonanych węzłów (załącznik nr 5), daty i miejsca ich realizacji, wartości, odbiorców oraz załączonych dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru ostatecznego).

Ad.3 W odpowiedzi na przesłaną prośbę informujemy że zmieniamy zapis pkt. 7.3.1 SIWZ.

Nowe brzmienie

7.3. Zamawiający uzna, że został spełniony warunek posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej jeżeli Wykonawca przedstawi:

1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków na wielkość co najmniej 600.000 zł lub informację o posiadaniu zdolności kredytowej na wielkość co najmniej 600.000 zł. Informacja ta winna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Ad.4 W odpowiedzi na przesłaną prośbę informujemy że zmieniamy zapis pkt. 7.7. SIWZ.

Nowe brzmienie

7.7. oferent musi posiadać Zintegrowany System Zarządzania obejmujący aspekty jakościowe, w oparciu o normę ISO 9001. Jako potwierdzenie należy załączyć stosowny certyfikat.

Ad.5 W odpowiedzi na przesłany wniosek informujemy że wykreślamy zapis pkt. 7.8. ze SIWZ.

Ad.6 W odpowiedzi na przesłany wniosek informujemy że zmieniamy zapis w zał. nr 7, pkt. I.1. SIWZ.

Nowe brzmienie

I. Konstrukcja węzła.

1. Dopuszcza się wykonanie węzła w dwóch częściach łączonych za pomocą połączeń śrubowych.

Ad.7 W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy że zmieniamy zapis w zał. nr 7, pkt. I.4. SIWZ.

Nowe brzmienie

I. Konstrukcja węzła.

4. Urządzenia węzła należy montować tak, aby wykluczyć niebezpieczeństwa zalania urządzeń elektrycznych (pomp, liczników ciepła, siłowników, czujników, itp.) przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, wymianie elementów węzła lub awarii; minimalna wysokość usytuowania urządzeń wynosi 20cm nad poziomem posadzki.

Ad.8 W odpowiedzi na przesłany wniosek informujemy że zmieniamy zapis w zał. nr 7, pkt. I.6. SIWZ.

Nowe brzmienie

I. Konstrukcja węzła.

6. Ramę węzła wykonać z kształtowników stalowych. Na ramie zamontować urządzenia węzła. Węzeł powinien być wyposażony w regulowane stopy konstrukcji ramy do wypoziomowania.

Ad.1 W odpowiedzi na przesłaną prośbę informujemy że zmieniamy zapis załącznika nr 4 do SIWZ.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby wskazane w wykazie osób, będą zatrudnione u Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy.

Wykaz osób:

L.p.	Imię i nazwisko	Planowana funkcja przy realizacji zamówienia	Kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia (specjalność) – należy podać informacje zawarte w decyzji o wydaniu uprawnień (opis uprawnień)	Wykształcenie	Podstawa prawna do dysponowania daną osobą przy realizacji niniejszego zamówienia – <u>umowa z projektantem</u>

.....
miejscowość, data

.....
podpis osoby upoważnionej

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Wróbel