



WADOWICE
Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej
TERMOWAD Sp. z o.o.

Al. Matki Bożej
Fatimskiej 32
34-100 Wadowice
+48 33 82 347 96
sekretariat@termowad.pl
termowad.pl



Wadowice, dnia 18.05.2026r.

DZ/26/00822

Informacja od Zamawiającego

Zgodnie z postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2026 na wykonanie zadania pt.: „Wykonanie instalacji elektrycznej i szaf sterujących wraz z okablowaniem na Kotłowni Rejonowej ul. Młyńska 96 w Wadowicach według załączonej dokumentacji.” ogłoszonym w dniu 12.05.2026r., informujemy, że wpłynęło pytanie o następującej treści:

„...Dzień dobry,

W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania „Wykonanie instalacji elektrycznej i szaf sterujących wraz z okablowaniem na Kotłowni Rejonowej ul. Młyńska 96 w Wadowicach według załączonej dokumentacji” zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak Zamawiający przewiduje rozwiązać kwestie gwarancji w momencie samodzielnego montażu sterownika PLC oraz panelu HMI przez Zamawiającego w szafie objętej gwarancją przez Wykonawcę.*
- 2. W nawiązaniu do udostępnionej informacji w dniu 18.05.2026 prosimy o wyjaśnienie, z informacji wynika że postępowanie nie obejmuje uruchomienia sterownika SIEMENS S7-1500 z cyfrowymi i analogowymi kartami I/O, wyposażonego w dwa porty ETHERNET, z panelem HMI SIEMENS TP1200 opisany w projekcie technicznym. Prosimy i jednoznaczne potwierdzenie ze urządzenia wymienione powyżej nie dostarcza Wykonawca w ramach zadania.”*

Ad.1 Zamawiający informuje, że na dostawę, montaż, oprogramowanie i uruchomienie sterownika SIEMENS S7-1500 zostanie przygotowane nowe postępowanie w formie przetargu nieograniczonego.

Ad.2 Zamawiający informuje, że nie przewiduje samodzielnego montażu sterownika PLC oraz panelu HMI przez Zamawiającego. Potwierdzamy, że Wykonawca nie dostarcza wymienionych urządzeń w ramach tego zadania.

Z poważaniem

DYREKTOR TECHNICZNY
PROKURENT

mgr inż. Mateusz Korta