

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ



Sp. z o.o.

Właściciel: Gmina Wadowice

Kapitał zakładowy 6 903 000 zł

KRS 0000118717 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

34-100 WADOWICE, Al. Matki Bożej Fatimskiej 32

DZ / 17 / 00738 Wadowice, dnia 10.05.2017r.

INFORMACJA

W przetargu nieograniczonym na "Dostawę kompaktowych węzłów ciepłowniczych" ogłoszonym w dniu 18.04.2017r. nr sprawy 3/2017. wpłynęło następujące pytanie:

w SIWZ na stronie 17 w punkcie 9 jest zapis: "zabudować na rurociągu zasilającym (strona instalacji) - regulator (ogranicznik) przepływu"

Wobec tego zadaje pytanie:

Czy zaakceptujecie Państwo zawór zaporowy (grzybkowy) np. fig 215 Zetkama lub innej firmy, przystosowany do prawidłowej pracy przy dowolnej pozycji położenia grzyba.

Przy użyciu tego zaworu i kontroli przepływu na liczniku ciepła jesteśmy w stanie ustawić wymagany przepływ.

Jeśli takie rozwiązanie nie będzie zaakceptowane, to proszę o doprecyzowanie zapisu i podanie rodziny zaworów do doboru, albo podanie przykładowego rozwiązania dla takiego zapisu stosowanego obecnie przez PEC Termowad.

W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy:

ad 1). W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że nie dopuszczamy zastosowania zawór zaporowego (grzybkowego) np. fig 215 Zetkama lub innej firmy, przystosowanego do prawidłowej pracy przy dowolnej pozycji położenia grzyba.

Należy zastosować ręczny zawór równoważący np. Ballorex Vario

Z poważaniem

Specjalista d/s Technicznych

inż. Jerzy Paliga