



WADOWICE
Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej
TERMOWAD Sp. z o.o.

Al. Matki Bożej
Fatimskiej 32
34-100 Wadowice

+48 33 82 347 96
sekretariat@termowad.pl
termowad.pl



**CIEPŁO
SYSTEMOWE**



Wadowice, dnia 08.04.2025r.

DZ/25/00722

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Nr postępowania: 1/2025

Temat: „Opracowanie aktualizacji strategii zawartej w dokumencie pt. „Optymalny system ciepłowniczy dla miasta Wadowice”, w szczególności opracowanie strategii dla istniejącego źródła ciepła, możliwości rozbudowy miejskiego systemu ciepłowniczego, w tym przedstawienie założeń optymalizacji i cyfryzacji systemu ciepłowniczego”

W nawiązaniu do pytań przesłanych przez Wykonawcę w dniu 07.04.2025 r. o treści:

1. Czy aktualizacja istniejącej strategii ma dotyczyć jedynie aktualizacji przedstawionych rozwiązań technicznych w kontekście zmieniających się parametrów ekonomicznych (nakłady inwestycyjne, koszty nośników energii itp.) czy też weryfikacji dotychczasowych wariantów modernizacyjnych i wskazanie ewentualnie nowych konfiguracji urządzeń źródłowych?
2. Co dokładnie ma obejmować Koncepcja zastąpienia istniejących źródeł węglowych... i czy ewentualne warianty mają być inne niż przedstawione w istniejącej strategii?
3. Czy przy aktualizacji wymagana jest także weryfikacja potencjalnego rozwoju rynku ciepła w Wadowicach zgodnie z dokumentami planistycznymi miasta?
4. Czy Zamawiający wymaga obliczeń hydraulicznych systemu ciepłowniczego w kontekście optymalizacji pracy proponowanych źródeł ciepła.
5. Czy w ramach Założeń do cyfryzacji... Zamawiający oczekuje jedynie wskazania kierunków/trendów potencjalnych działań w tym zakresie czy też opracowania szczegółowego Audytu ex-ante określającego zakres inwestycji wraz z wyliczeniem efektów ekologicznych wg wymogów NFOŚiGW stanowiącego ewentualnie załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Digitalizacji Sieci Ciepłowniczych.



Informujemy, że:

- Ad 1. Aktualizacja strategii ma obejmować przede wszystkim weryfikację wariantów rozwojowych w świetle zmieniających się przepisów prawa.
- Ad 2. Koncepcja powinna obejmować wielowariantową analizę możliwości zastąpienia starych źródeł węglowych nowymi technologiami.
- Ad 3. Aktualizacja strategii powinna być oparta na analizie rynku ciepła w Wadowicach.
- Ad 4. Zamawiający oczekuje, że w ramach nowej strategii będziemy mieli do dyspozycji model hydrauliczny sieci, który będzie umożliwiał symulacje wielu wariantów polegających na przyłączaniu nowych odbiorców ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej.
- Ad 5. W ramach pracy nad cyfryzacją sieci oczekujemy przedstawienia docelowej wizji cyfryzacji wadowickiego systemu ciepłowniczego, konkretnego planu działań zmierzającego do realizacji tej wizji, kosztów i etapów realizacji. Jeżeli jest konieczny audyt ex-ante, to proszę go ująć w ofercie.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Zbigniew Piskorz