

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ



Sp. z o.o.

Właściciel: Gmina Wadowice

Kapitał zakładowy 6 903 000 zł

KRS 0000118717 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

34-100 WADOWICE, Al. Matki Bożej Fatimskiej 32

DZ / 17/00739

Wadowice, dnia 10.05.2017r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
"TERMOWAD" Sp. z o.o.
Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32
34-100 Wadowice
tel./fax. (033) 82-347-96, 82-352-71
NIP 551-000-76-99

INFORMACJA

W przetargu nieograniczonym na „Modernizację odpylania spalin z kotła WR-10 nr 2 w Kotłowni Rejonowej w Wadowicach” ogłoszonym w dniu 13.04.2017r. nr sprawy 2/2017 wpłynęły następujące pytania:

W związku z ogłoszonym przetargiem pn. „Modernizacja odpylania spalin z kotła węglowego WR-10 Nr 2 w kotłowni rejonowej ul. Młyńska w Wadowicach” prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy aktualnie na komputerze zainstalowane jest środowisko SCADA? jeżeli jest to jakie, jaka wersja, jaka ilość wolnych zmiennych, jaka licencja (runtime, developer)? Jeśli nie ma SCADy, to jakiej klasy jest istniejący komputer, procesor, pamięć, dysk?
2. Ile obijaków i ile czujników poziomu należy przewidzieć na jeden zbiornik pyłu?
3. Jakie jest stężenie zapylenia spalin dla obecnej instalacji?
4. Ile wynosi zawartość O₂ w spalinach w punktach pomiarowych podczas badań emisyjnych?
5. Czy obijaki, czujniki poziomu pyłu, dozowniki celkowe należy zastosować tylko na nowych urządzeniach czy także na obecnych?
6. Czy Zamawiający ma sprecyzowane wymagania odnośnie zastosowania siłownika do klapy kominowej za istniejącym wentylatorem?
7. Czy gwarancja 60 miesięcy dotyczy wykonanych prac, czy użytych elementów handlowych? Na te elementy Producenci wystawiają gwarancję np. 24 miesiące.
8. Prosimy o określenie parametrów spalnego paliwa tj. typ, kaloryczność, popiół, ziarnistość - podziarno, nadziarno.
9. Ile godzin w roku będzie pracował kocioł?
10. Czy Zamawiający ma preferencje co do sprzężarki - Producenta?
11. Czy istniejące urządzenia są do wykorzystania, jeśli tak to jakie?
12. Pkt IV 2b SIWZ oraz pkt VIII 3f SIWZ zawierają w treści „wykaz zrealizowanych prac w okresie 5 lat”, natomiast Załącznik Nr 3 zawiera w treści „wykaz zrealizowanych prac w okresie 3 lat”. Jaki okres czasu faktycznie należy przyjąć?

Bepow-Henryk

W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy:

ad 1). W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że na komputerze zainstalowane jest środowisko SCADA – Asix.Evo, wersja programu – 7.1.1206.1197, klucz HASP wersja 7, Limit zmiennych 64, ilość wolnych zmiennych 24, typ licencji: stacja operatorska – WAEW.
Komputer : Intel Core i5-3470@3,2 GHz 4 rdzenie, RAM 8GB, DYSK 500GB.

ad 2). W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że na jeden zbiornik pyłu należy przewidzieć 1 objętość i 1 czujnik poziomu.

ad 3). W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że stężenie zapylenia spalin dla obecnej instalacji wynosi około 300,0 mg/Nm³ przeliczone na zawartość O₂ = 6%

ad 4). W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że zawartość O₂ w spalinach w punktach pomiarowych podczas badań emisyjnych wynosi około 10%.

ad 5). Zamawiający informuje że objętości, czujniki poziomu pyłu, dozowniki celkowe należy zastosować na nowych urządzeniach oraz także na obecnych.

ad 6). Zamawiający informuje że nie ma sprecyzowanego wymagania odnośnie zastosowania siłownika do kłapy kominowej za istniejącym wentylatorem.

ad 7). Zamawiający informuje że wymaga gwarancja 60 miesięcy na wykonane prace przy modernizacji instalacji odpylania.

ad 8). Zamawiający informuje że parametry spalnego paliwa są następujące. typ, II A kaloryczność od 21000 kJ/kg do 23000 kJ/kg, popiół od 20 do 23 %,

ad 9). Zamawiający informuje że kocioł będzie pracował w roku około godzin 1500 godz.

ad 10). Zamawiający informuje że nie preferuje żadnego producenta sprężarek powietrza.

ad 11). Zamawiający informuje że informacje o istniejących urządzeniach do wykorzystania zostały przekazane w SIWZ oraz na wizji lokalnej.

ad 12). W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że poprawny zapis w załączniku nr 3 brzmi „wykaz zrealizowanych prac w okresie 5 lat”

Z poważaniem

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
"TERMOWAD" Sp. z o.o.
Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32
34-100 Wadowice
tel./fax. (033) 82-347-96, 82-352-71
NIP 551-000-76-99


Halina Skowronek
Kierownik Działu Produkcji Ciepła
i Utrzymania Ruchu
Dyspozytor Sieci

